



LCIE

LICENCE



LCIE N° : NF089PERF3_1980

Titulaire : **ALDES**
License Holder: 20 boulevard Joliot-Curie 69694 VENISSIEUX CEDEX - FRANCE

Site de fabrication : **ACTIF (N°1963ED)**
Factory: Le Rocher Bidaine 35210 CHATILLON EN VENDELAIS - FRANCE

Produit : **Chauffe-eau thermodynamique à accumulation : Air extrait /**
Product: **Storage water heater with electrically driven compressor: Exhaust air**

Marque commerciale (s'il y a lieu) : **ALDES**
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : **B200-FAN_T.FLOW Hygro+ (avec ventilateur / with fan)**
Model, type, reference:

Caractéristiques principales : **Voir Annexe / See Annex**
Main characteristics:

Informations complémentaires : **/**
Additional information:

Le produit est conforme à : **EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 +A16:2023**
The product is in conformity with: **EN 60335-2-21:2021 +A1:2021**
EN 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A2:2009 +A13:2012
EN IEC 60335-2-40:2023 + A11:2023
EN 62233:2008
CDC LCIE N° 103-15/D:2022
EN 16147:2017 +A1:2022

Documents pris en compte : **TR n° 22087640-800305 Version : 01**
Relevant documents: **TR n° 22087640-800306 Version : 01**

Annule et remplace (s'il y a lieu) : **La licence / License NF089PERF3_1530 du/of 04/01/2021. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s) et/and Changement de Nom du Site de Fabrication / Change of name of the Manufacturing site et/and Changement de référence des composants critiques / Change of critical components reference**
Cancels and replaces (if necessary):

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 02/09/2024

Gilles LEMONNIER
 Responsable Certification/Certification Officer



Date de fin de validité / *Expiry date* :
 La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

**Annexe de la licence / Annex of license
NF089PERF3_1980**

Produit / Product	Chauffe-eau thermodynamique à accumulation : Air extrait <i>Storage water heater with electrically driven compressor : Exhaust air</i>
Référence / Reference	B200-FAN_T.FLOW HYGRO+ (avec ventilateur / with fan)
Marque commerciale / Trademark	ALDES
Capacité de stockage nominale / Nominal storage capacity V_n (l)	200 l
Puissance max / Max power Input P (W)	1900 W
Tension / Voltage U (V)	230 V
Fréquence / Frequency F (Hz)	50 Hz
Classe / Class	I
Degré IP / IP degree	IPX 1
Elément Chauffant / Heating Element	Résistance stéatite
Pression / Pressure (MPa)	0.7 MPa

Capacité de stockage / Storage volume V_m (l)	202,2 l
Profil de soutirage / Load profile	M
Charge thermique de l'appoint électrique / Thermal load of the electric back-up (W/cm²)	4,9 W/cm ²
Enclenchement de l'appoint électrique / Switching on the electric back-up	Non / No
Appareil à Commande Intelligente / Equipment provided with smart control	NA
Facteur de commande intelligente : $SCF_{certifié}$ / Smart Control Factor : $SCF_{certified}$.	NA
Facteur de commande intelligente $IdCET$: SCF_{IdCET} certifié. / Smart Control Factor : SCF_{IdCET} certified.	NA
Débit d'air pour essai de commande intelligente / Airflow for smart control test:	NA
Puissance des auxiliaires (RT 2012) / Auxiliaries power (RT 2012) P_{aux} (W)	0
Catégorie / Category	***

**Annexe de la licence / Annex of license
NF089PERF3_1980**

Débit d'air minimal / Minimal air flow (m³/h) Q1	49.1
COP à 20°C à débit d'air minimal / COP at 20°C at minimal air flow COP1	2.99
Efficacité énergétique à 20°C à débit d'air minimal / Energy efficiency at 20°C at minimal air flow η_{wh} (%)	130
Volume d'eau mitigée à 40°C à débit d'air minimal / Volume of mixed water at 40°C at minimal air flow V₄₀ (l)	280.4
Température d'eau chaude de référence à débit d'air minimal / Reference hot water temperature at minimal air flow θ'_{wh} (°C)	53.6
Puissance absorbée en régime stabilisé à débit d'air minimal / Standby power input at minimal air flow P_{es} (kW)	0.027
Durée de mise en température à débit d'air minimal / Heating up period at minimal air flow t_h (h.min)	15.50
COP_{IdCET} à débit d'air minimal / COP_{IdCET} at minimal air flow	3.35
P_{esIdCET} à débit d'air minimal / P_{esIdCET} at minimal air flow	0.019

Débit d'air intermédiaire / Intermediate air flow (m³/h) Qi	100
COP à 20°C à débit d'air intermédiaire / COP at 20°C at intermediate air flow COPi	3.31
Efficacité énergétique à 20°C à débit d'air intermédiaire / Energy efficiency at 20°C at intermediate air flow η_{wh} (%)	143
Volume d'eau mitigée à 40°C à débit d'air intermédiaire / Volume of mixed water at 40°C at intermediate air flow V₄₀ (l)	286.3
Température d'eau chaude de référence à débit d'air intermédiaire / Reference hot water temperature at intermediate air flow θ'_{wh} (°C)	53.4
Puissance absorbée en régime stabilisé à débit d'air intermédiaire / Standby power input at intermediate air flow P_{es} (kW)	0.023
Durée de mise en température à débit d'air intermédiaire / Heating up period at intermediate air flow t_h (h.min)	11.54
COP_{IdCET} à débit d'air intermédiaire / COP_{IdCET} at intermediate air flow	3.60
COP_{IdCETsmart} à débit d'air Qi / COP_{IdCETsmart} with air flow Qi:	NA
P_{esIdCET} à débit d'air intermédiaire / P_{esIdCET} at intermediate air flow	0.017

**Annexe de la licence / Annex of license
NF089PERF3_1980**

Débit d'air maximal / Maximal air flow (m³/h) Q2	222.8
COP à 20°C à débit d'air maximal / COP at 20°C at maximal air flow COP2	3.72
Efficacité énergétique à 20°C à débit d'air maximal / Energy efficiency at 20°C at maximal air flow η_{wh} (%)	160
Volume d'eau mitigée à 40°C à débit d'air maximal / Volume of mixed water at 40°C at maximal air flow V₄₀ (l)	282.3
Température d'eau chaude de référence à débit d'air maximal / Reference hot water temperature at maximal air flow θ'_{WH} (°C)	53.1
Puissance absorbée en régime stabilisé à débit d'air maximal / Standby power input at maximal air flow P_{es} (kW)	0.020
Durée de mise en température à débit d'air maximal / Heating up period at maximal air flow t_h (h.min)	10.22
COP_{IdCET} à débit d'air maximal / COP_{IdCET} at maximal air flow	3.94
Pe_{IdCET} à débit d'air maximal / Pe_{IdCET} at maximal air flow	0.016

Débit d'air en mode Hygro A pour un logement de type F4 (F2 le cas échéant) / Air flow in mode Hygro A for a lodging of type F4 (F2 if applicable) Q_{ventmoy} (m³/h)	84.9
COP à 20°C Hygro A / COP at 20°C Hygro A	3.21
COP_{smart} à 20°C Hygro A. / COP_{smart} at 20°C Hygro A:	NA
Efficacité énergétique à 20°C Hygro A / Energy efficiency at 20°C Hygro A η_{wh} (%)	139
COP_{IdCET} à 20°C Hygro A / COP_{IdCET} at 20°C Hygro A	3.53
COP_{IdCETsmart} à 20°C Hygro A / COP_{IdCETsmart} at 20°C Hygro A	NA

**Annexe de la licence / Annex of license
NF089PERF3_1980**

Débit d'air en mode Hygro B pour un logement de type F4 (F2 le cas échéant) / Air flow in mode Hygro B for a lodging of type F4 (F2 if applicable) $Q_{ventmoy}$ (m³/h)	72.6
COP à 20°C Hygro B / COP at 20°C Hygro B	3.14
COP_{smart} à 20°C Hygro B / COP_{smart} at 20°C Hygro B:	NA
Efficacité énergétique à 20°C Hygro B / Energy efficiency at 20°C Hygro B η_{wh} (%)	136
COP_{IdCET} à 20°C Hygro B / COP_{IdCET} at 20°C Hygro B	3.47
COP_{IdCETsmart} à 20°C Hygro B / COP_{IdCETsmart} at 20°C Hygro B	NA

Débit d'air en mode Auto-réglable pour un logement de type F4 (F2 le cas échéant) / Air flow in auto-adjustable mode for a lodging of type F4 (F2 if applicable) $Q_{ventmoy}$ (m³/h)	138.9
COP à 20°C Auto-réglable / COP at 20°C Auto-adjustable	3.44
COP_{smart} à 20°C Auto-réglable / COP_{smart} at 20°C Auto-adjustable	NA
Efficacité énergétique à 20°C Auto-réglable / Energy efficiency at 20°C Auto-adjustable η_{wh} (%)	148
COP_{IdCET} à 20°C Auto-réglable / COP_{IdCET} at 20°C Auto-adjustable	3.71
COP_{IdCETsmart} à 20°C Auto-réglable / COP_{IdCETsmart} at 20°C Auto-adjustable	NA